



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1^a CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA VARIANTE ALL'ELABORATO POC 13 "RICOGNIZIONE VINCOLI ESPROPRIATIVI E DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ" DEL POC AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R. 10/1993 E SS.MM.II., FINALIZZATA AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INTERRAMENTO E SPOSTAMENTO DI TRATTO DI LINEA ELETTRICA AEREA A 15KV IN CONDUTTORI NUDI DENOMINATA "STANDI" NR. 44855 CON RELATIVA COSTRUZIONE DI LINEA ELETTRICA INTERRATA A 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE TRA LE CABINE ESISTENTI IDR. FOSSO GHIAIA NR. 141926 E FOSSO VECCHIO NR. 518756 NEL COMUNE DI RAVENNA. RIF.: PRATICA AUT_2299588 ZORA/1040

L'anno **2022** il giorno **diciotto** del mese di **Gennaio** alle ore **16:02**

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il Consiglio Comunale in presenza ed video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con atto della Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 65207 del 08/04/2020.

Assume la presidenza Ouidad Bakkali, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

Assente	De Pascale Michele	Presente	Ferrero Alberto
Presente	Ancarani Alberto	Presente	Folli Alessandra
Presente	Ancisi Alvaro	Presente	Francesconi Chiara
Presente	Bakkali Ouidad	Presente	Gatta Rudy
Presente	Baldrati Idio	Presente	Grandi Nicola
Presente	Bazzocchi Fabio	Presente	Haxhibeku Renald
Presente	Beccari Stefania	Presente	Impellizzeri Francesca
Presente	Bombardi Igor	Presente	Margotti Lorenzo
Presente	Buonocore Davide	Presente	Montanari Marco
Presente	Buzzi Gianmarco	Presente	Natali Maria Gloria
Presente	Cameliani Massimo	Presente	Perini Daniele
Presente	Campidelli Fiorenza	Presente	Rolando Gianfilippo Nicola
Presente	Cortesi Luca	Presente	Schiano Giancarlo
Presente	Di Pasquale Angelo Nicola	Presente	Valbonesi Cinzia
Presente	Donati Filippo	Presente	Vasi Andrea
Presente	Ercolani Giacomo	Presente	Verlicchi Veronica
Presente	Esposito Renato		

La Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- con PEC trasmessa al Comune di Ravenna in data 13/8/2021, P.G. 165060/2021, e-distribuzione S.p.A. ha comunicato di aver inoltrato ad ARPAE SAC di Ravenna istanza per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto elettrico denominato "Interramento e spostamento di tratto di linea elettrica aerea a 15 kV in conduttori nudi denominata "STANDI" nr. 44855 con relativa costruzione di linea elettrica interrata a 15kV in cavo ad elica visibile tra le cabine esistenti "IDR. FOSSO GHIAIA" nr. 141926 e "FOSSO VECCHIO" nr. 518756 nel Comune di Ravenna (zona Fosso Ghiaia), chiedendo il rilascio del Nulla Osta di competenza, ai fini territoriali, ambientali e paesaggistici, nonché il consenso di massima per l'eventuale attraversamento delle strade ed opere comunali e l'espressione di parere in ordine alla *"conformità urbanistica"* dell'impianto poiché detto impianto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici, affinché l'atto di autorizzazione abbia efficacia sia di variante urbanistica ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. 10/1993, sia di introduzione delle fasce di rispetto, ai sensi del D.M. 29/05/2008 "Fasce" e della L.R. 20/2000 (art. A-23 e A-26). A tale nota è stato allegato il progetto definitivo dell'opera, gli stralci degli strumenti urbanistici comunali vigenti con la sovrapposizione del tracciato di progetto, la planimetria riportante il Vincolo Preordinato all'Esproprio, la relazione sulla Compatibilità Ambientale e Paesaggistica, la Relazione Paesaggistica e il Modulo di pre-valutazione d'incidenza di progetti;
- per il progetto viene richiesta da e-distribuzione la *dichiarazione di pubblica utilità* ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 10/1993 e ss.mm.ii. e la *dichiarazione di inamovibilità* ai sensi dell'art. 56-Ter del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- con PEC, pervenuta al Comune di Ravenna in data 3/9/2021, P.G. 180313/2021, ARPAE SAC di Ravenna ha comunicato l'avvio del procedimento e indetto la Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter comma 1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto;
- ARPAE SAC ha effettuato tra il 27/8/2021 e il 27/10/2021 le previste comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento tramite PEC o R/R ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 10/1993 e ss.mm.i.;
- in data 15/9/2021 è stato pubblicato l'avviso di deposito della domanda di autorizzazione nella Parte Seconda del BURERT n. 276 nonché, dalla medesima data e per 20 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna; inoltre il 15/9/2021 e-distribuzione ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di deposito sul quotidiano locale Il Corriere di Romagna, mentre in data 18/10/2021, in ritardo a causa di un problema tecnico informatico, è stata inviata richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito della domanda di autorizzazione sull'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dalla prima data utile per 20 giorni consecutivi;
- con PEC del 17/9/2021, P.G. 190785/2021, il Comune di Ravenna ha inoltrato ad ARPAE SAC una richiesta di integrazioni al procedimento in oggetto, essendo l'intervento, per un piccolo tratto, ubicato in zona di vincolo idrogeologico, e quindi necessitando dell'autorizzazione all'intervento in zona di vincolo idrogeologico da parte dell' U.O. Geologico del Comune di Ravenna;
- in data 21/9/2021, con PEC avente P.G. 193858/2021, ARPAE SAC ha comunicato, in seguito alla richiesta di integrazioni inoltrata dal Comune di Ravenna, che i termini del Procedimento Autorizzativo ed i termini della Conferenza di Servizi sono da considerarsi sospesi e riprenderanno a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta;
- l'intervento in oggetto ricade in area di vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs 42/04, dunque è soggetto al procedimento ordinario per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, pertanto in

data 5/10/2021, P.G. 205772/2021, è stato trasmesso dal Parco del Delta del Po il Provvedimento n. 2021/00314 del 22/9/2021 di rilascio di nulla osta e di valutazione di incidenza per la realizzazione dell'intervento proposto;

- in data 14/10/2021, P.G. 212963/2021, è stata rilasciata da parte del SUE del Comune di Ravenna l'Autorizzazione Paesaggistica ordinaria per l'intervento in oggetto, contenente una serie di prescrizioni esecutive espresse dal Parco del Delta del Po;
- in data 13/10/2021, P.G. 212147/2021, e-distribuzione ha trasmesso con PEC l'integrazione documentale richiesta dal Comune di Ravenna il 17/9/2021 per il vincolo idrogeologico;
- in data 19/10/2021 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona con la partecipazione degli enti invitati tramite piattaforma LifeSize;
- ARPAE SAC, con PEC del 7/12/2021, P.G. 253594/2021, ha comunicato al Comune di Ravenna che è scaduto il termine previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. 10/93 e ss.mm.ii. per la presentazione delle osservazioni e che *non sono pervenute osservazioni*; ha chiesto inoltre che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, *esprima le valutazioni in merito alla proposta di variante*, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 10/1993; la deliberazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE-SAC e, per conoscenza, alla Provincia di Ravenna, per la conclusione del procedimento autorizzatorio;
- in data 14/12/2021 con P.G. 257799/2021 è stata rilasciata dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in aree sottoposte a vincolo idrogeologico per il solo tratto di elettrodotto ricadente in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico come individuata nel RUE vigente.

Considerato che:

- il progetto prevede, al fine di soddisfare la richiesta pervenuta da un privato in località Fosso Ghiaia, di spostare e contestualmente interrare un tratto di linea elettrica a 15kV aerea esistente in conduttori nudi. L'intervento in progetto eliminerà l'interferenza della linea con strutture private e migliorerà la sicurezza e la qualità della linea elettrica: è prevista pertanto la rimozione di 4 sostegni e la sostituzione di 2 sostegni esistenti con 2 pali nuovi ai capi dell'intervento di interramento. Ne consegue una riduzione del numero di pali interessati da 6 a 2, comportando un minor impatto visivo rispetto allo stato attuale e migliorando così l'inserimento dell'infrastruttura nel contesto paesaggistico e ambientale. Il progetto prevede di collegare tramite una linea a 15kV in cavo elicordato sotterraneo di circa 810 m un traliccio esistente, oggetto di sostituzione con un sostegno mono-stelo, verso la cabina secondaria esistente "IDR. FOSSO GHIAIA" e un palo esistente, oggetto di sostituzione e spostamento, verso la cabina "FOSSO VECCHIO". Il tracciato della nuova linea interesserà prevalentemente terreno naturale su proprietà privata. Il cavo sotterraneo sarà posato ad una profondità superiore a 1,00 m dal piano della carraia sterrata e dal piano di campagna, in cavidotto realizzato dal richiedente con scavo a cielo aperto. Sarà realizzato anche un attraversamento del canale consorziale denominato "SAVIOLA", posando il cavidotto sulla carreggiata del ponte esistente e realizzando una protezione meccanica in calcestruzzo. Il tratto in parallelo al canale di bonifica con funzione irrigua denominato MOLINO DI SAN BARTOLO si svolgerà oltre la fascia di rispetto, ad una distanza superiore ai 10 metri dal piede dell'argine. Il tratto invece in parallelo alla linea ferroviaria FERRARA-RIMINI ricade in fascia di rispetto di quest'ultima, ma la nuova linea sarà posata ad una distanza maggiore ai 6 metri dal primo binario. Contestualmente l'intervento prevede la demolizione di circa 510 m di linea elettrica a 15kV in conduttori nudi e la relativa demolizione/recupero di 4 sostegni. Agli estremi dell'elettrodotto in progetto il collegamento con la linea esistente sarà realizzato mediante l'esecuzione di giunti sui pali oggetto di sostituzione, lasciando imperturbata la DPA della attuale linea;

- le linee elettriche a 15 KV sono esenti dal calcolo della DPA - Distanza di Prima Approssimazione ai sensi del D.M. 29/05/2008, pertanto non vi è la necessità di indicare la fascia di rispetto;

- l'intervento, **ai sensi del RUE vigente**, ricade:

- in parte all'interno dello Spazio naturalistico, nelle componenti:

-*Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.8 - Zone di integrazione dello spazio naturalistico*, regolamentata dall'Art.V.2.8 dell'elaborato RUE 5;

-*Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.4 - Reticolo idrografico* regolamentata dall'Art.V.2.4 dell'elaborato RUE 5 (per quanto riguarda l'attraversamento dello scolo Saviola);

- in parte all'interno del Sistema delle dotazioni territoriali, nelle componenti

-*Impianti tecnologici, Fascia di rispetto agli elettrodotti ed impianti tecnologici* regolamentata dall'Art. IV.3.12 c3 dell'elaborato RUE 5;

-*Impianti tecnologici, Elettrodotti (132 - 220 - 380 KV)*, regolamentata dall' Art. IV.3.12 c3 dell'elaborato RUE 5;

- in parte all'interno del Sistema paesaggistico ambientale, nelle componenti

-*Rete Ecologica, Primo Livello, Aree di integrazione della rete ecologica di progetto*, regolamentata dall'Art. IV.1.2 c2 dell'elaborato RUE 5;

-*Rete Ecologica, Primo Livello, Matrice primaria*, regolamentata dall'Art. IV.1.2 c2 dell'elaborato RUE 5;

-*Perimetri e limiti, Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po*, regolamentata dall'Art. IV.1.14 c2 dell'elaborato RUE 5;

-*Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 7.2 Pineta di Classe*, regolamentata dall'Art. IV.1.4 c2 dell'elaborato RUE 5;

-*Paesaggio, Aree archeologiche o aree di tutela delle potenzialità archeologiche, Aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 4*, regolamentata dall'Art.IV.1.13 dell'elaborato RUE 5;

-*Perimetri e limiti, Dossi e paleodossi*, regolamentata dall'Art. IV.1.14 c9 dell'elaborato RUE 5;

- in parte all'interno del Sistema della mobilità, nelle componenti:

c3 -*Linea ferroviaria e stazioni, Fascia di rispetto alla ferrovia*, regolamentata dall'Art.IV.2.5 dell'elaborato RUE 5;

-*Nodi di scambio e di servizio, parcheggi, Limite zona di vincolo aeroportuale / radar*, regolamentata dall'Art. IV.2.7 c2 dell'elaborato RUE 5;

- tale nuovo impianto non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna;

- la realizzazione di tale impianto necessita dell'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** sulle particelle catastali della Sezione A del Catasto Terreni del Comune di Ravenna al Foglio 215 ai seguenti mappali:

- mappali 203, 253, 365, 366 (proprietà privata);

- mappale 175 (proprietà del Demanio Pubblico dello Stato per le opere di bonifica di prima categoria, con diritto di usufrutto al Consorzio di Bonifica della Romagna);

- mappale 70 (proprietà del Consorzio di Bonifica della Romagna);

- per quanto riguarda i mappali di proprietà demaniale e-distribuzione dovrà chiedere *concessione o altro accordo* all'ente proprietario;
- l'autorizzazione di ARPAE SAC comporterà, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/1993, dichiarazione di pubblica utilità e inamovibilità.

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del d.lgs. 247/2000 e s.s.m.m.i.i., stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento,

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate,

- Viste:
 - Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" art. 4 c.4 lettera e);
 - Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni
 - Legge Regionale n. 10 del 22.02.1993 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt. Delega di funzioni amministrative" e successive modificazioni ed integrazioni e relativa Direttiva applicativa;
 - Legge Regionale n. 3 del 21.04.1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Legge Regionale n. 30 del 31/10/2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e successive modificazioni ed integrazioni.
- Visto che il Comune di Ravenna è dotato di strumentazione urbanistica ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i.:
 - PSC APPROVATO con delibera di C.C. n. 21669/25 del 27/02/2007;
 - RUE APPROVATO con delibera di C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009;
 - 2° POC APPROVATO con delibera C.C. n. 135845/87 del 19/07/2018;
- Visto il parere della CCAT espresso in data 15/12/2021;
- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Udita l'esposizione della relatrice

DELIBERA

- 1) Per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimersi favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 3 della L.R. 22.2.1993 n. 10 e ss.mm.ii., relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto elettrico denominato "Interramento e spostamento di tratto di linea elettrica aerea a 15 kV in conduttori nudi denominata "STANDI" nr. 44855 con relativa costruzione di linea elettrica interrata a 15kV in cavo ad elica visibile tra le cabine esistenti "IDR. FOSSO GHIAIA" nr. 141926 e "FOSSO VECCHIO" nr. 518756 nel Comune di Ravenna (zona Fosso Ghiaia), **Rif: Pratica AUT_2299588 ZORA/1040**, con contestuale approvazione della Variante all'elaborato POC 13 del POC nelle risultanze di

quanto riportato nel seguente elaborato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A - scheda POC 13: ambito *Impianto Elettrico 15KV Zora 1040*

- 2) di dare atto che l'autorizzazione che verrà rilasciata da ARPAE SAC di Ravenna, di cui al punto 1), avrà efficacia di variante urbanistica e comporterà la modifica del PRG 2003 nel seguente elaborato: POC 13 "Riconoscimento vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità";
- 3) Di trasmettere copia della presente delibera ad ARPAE SAC di Ravenna e, per conoscenza, alla Provincia di Ravenna per la conclusione del procedimento autorizzativo;
- 4) Di dare atto che il Comune di Ravenna, concluso il procedimento e rilasciata l'autorizzazione da parte di ARPAE SAC, provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web della Delibera e dell'allegato A nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- 5) Di dare atto che la presente delibera non comporta oneri finanziari/impegni di spesa a carico dell'Amministrazione comunale.

LA/IL PRESIDENTE

apre la discussione:

OMISSIS

a seguito della quale, come evince da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese con votazione elettronica per i/le Consiglieri/e presenti e per appello nominale per i/le Consiglieri/e che non accedono a tale sistema di votazione col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 32

VOTANTI: 32

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 32

VOTI CONTRARI: 0

Indi la/il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta di deliberazione è approvata.

La/Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in tempi brevi agli adempimenti successivi, propone all'Assemblea di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea procede con votazione che, come si evince dal verbale di seduta, avviene in forma palese con votazione elettronica per i/le Consiglieri/e presenti e per appello nominale per i/le Consiglieri/e che non accedono a tale sistema di votazione, approva la proposta con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 32

VOTANTI: 32

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 32

VOTI CONTRARI: 0

La/Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.

Visto il verbale protocollo n. 9984/2022 relativo alla seduta n° 1 di Consiglio Comunale del 18/01/2022
SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo Generale	
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0011490/2022 del 20/01/2022 'Class.' 6.2 Firmatario: PAOLO NERI Documento Principale	